



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

CAUTION

- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of this product and the hazards involved.
- Turn power off before inspection, installation or removal.
- This product use an input 100-277 VAC driver, the actual working voltage is dependent on the input voltage of the photocell that is installed on the product (where applicable).
- CAN ICES-005 (B) - This lighting equipment complies with Canadian standard ICES-005 for use in residential applications.

INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION (FIG. 2)

1. Remove front housing (Fig.2.1): Loosen two screws on the housing. Remove front housing.
2. Remove reflector (Fig.2.2): Loosen two screws enough to allow reflector to slide downward to remove reflector.
3. Electrical connections: Make wiring connections by connecting white fixture wire to white service wire, 120 volt fixture. Black wire to black service wire. Make sure that there are no loose wire strands sticking out of wire nuts.
4. Mounting on junction box: Use appropriate knockout holes in rear housing. Fasten the rear housing to the junction box using the screws supplied with the junction box 3.4.
5. Mounting with two bolts (Fig.2.3): Knock out two slugs "C" in rear housing. Mount with two lag screws.
6. Replace front housing: Replace front housing by reversing procedure used to remove it.

Bottom conduit hole (Optional): With front housing and reflector off, either drill or tap out recessed indentation in bottom of rear housing. Pull service wires through bottom of conduit hole and make connections under wiring. Replace reflector and front housing by reversing procedures used to remove.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

MISE EN GARDE

- Ce produit doit être installé en conformité avec le guide d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- Fermez l'interrupteur avant l'inspection, l'installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant.
- Ce produit utilise une alimentation de 100-277 VAC, mais la tension réelle de fonctionnement dépend de la tension d'entrée de la cellule photoélectrique installée sur le produit (le cas échéant).
- NMB-005 (B) - Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.

INSTALLATION: COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION (FIG. 2)

1. Retirer la partie avant du boîtier (Fig.2.1): Desserrer les deux vis 'A' situées sur l'avant. Retirer la partie avant du boîtier.
2. Retirer le réflecteur (Fig.2.2): Desserrer les deux vis suffisamment pour permettre au réflecteur de glisser vers le bas pour ensuite le retirer complètement.
3. Connexions électriques: Effectuer les raccordements en connectant le fil blanc du luminaire au fil de service blanc et le fil noir du luminaire au fil noir de service. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fils non ajustés ou qui ressortent du luminaire.
4. Montage sur boîtier extérieur: Utiliser les trous prévus à cet effet dans la partie arrière du boîtier. Fixer l'arrière du boîtier à l'aide des vis fournies avec le boîtier extérieur.
5. Montage avec deux boulons (fig.2.3): Percer les deux fentes 'C' situées à l'arrière du boîtier. Compléter l'installation avec les deux boulons.
6. Remplacer la partie avant du luminaire mural: Remplacer la partie avant du luminaire en faisant l'opposer des procédures pour le retirer (Étape 1 du guide).

Conduit pour fils (Optionnel): Assurer vous que le luminaire est hors tension avant de procéder. Libérez l'espace prévu à cet effet dans la partie arrière du bas. Faites passer les fils dans le trou du conduit puis effectuer les connexions requises. Remplacer le luminaire en suivant les procédures contraires à celles pour le retirer (Étape 1 du Guide).

1 MODELS / MODÈLES

ORDER CODE CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION	WATTS (W)	VOLTS (V)	LUMENS (lm)	COLOR TEMP. (K) TEMP. DE COULEUR (K)	OPERATING TEMPERATURE (° C / ° F) TEMPÉRATURE D'OPÉRATIONS (° C / ° F)
63771	LED/WP/18W/4K/120V/WH/PC/STD	18	120	1 746	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63772	LED/WP/18W/4K/120V/BLK/PC/STD	18	120	1 746	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63773	LED/WP/18W/4K/120V/SLV/PC/STD	18	120	1 746	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63774	LED/WP/18W/4K/120V/BRZ/PC/STD	18	120	1 746	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63775	LED/WP/30W/4K/120V/WH/PC/STD	30	120	2 834	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63776	LED/WP/30W/4K/120V/BLK/PC/STD	30	120	2 834	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63777	LED/WP/30W/4K/120V/SLV/PC/STD	30	120	2 834	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F
63778	LED/WP/30W/4K/120V/BRZ/PC/STD	30	120	2 834	4 000	-30°C / -22°F to/à 40°C / 140°F

2 INSTALLATION

Figure 2.1




Figure 2.2




Figure 2.3

